

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)



यूआईडी संख्या : UPFS/2023/87320/BAL/BALLIA/263/CFO

दिनांक : 24-06-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL** पता **507,SHISHWAR KALA,BALLIA** तहसील - **RASRA** प्लॉट एरिया **4401.74 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1301.47** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 2 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL BLOCK A	3	0	10.67 mt
COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL BLOCK B	3	0	10.67 mt

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **26-06-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PRAMOD KUMAR SINGH** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रशंगत भवन का अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-06-2023** से **26-06-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : ALL REQUIRED FIRE FIGHTING SYSTEM ARE AVAILABLE AND INSTALLED. FIRE EXTINGUISHER ARE ALSO POSTED THERE .STAFFS ARE TRAINED TO OPERATE THEMSELF.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक : **27-06-2023**
स्थान : **BALLIA**

प्रमाणित
Dhirendra Singh Yadav
G.F.O
27/6/23
(धीरेन्द्र सिंह यादव)
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बलिया

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
DHIRENDRA SINGH YADAV
E40AD6B11A9463925D43213A3571CBDD42B44099
27-06-2023

Note: Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

about blank

Principal
Columbus International School
Nagra, Rasra Road, Ballia

Dhirendra Singh Yadav
COLUMBUS INTERNATIONAL SCHOOL
MANAGER